



Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija

DOBELES ENERĢIJA SIA

Edgara Francmaņa iela 6, Dobeles nov.,
LV-3701, Latvija

Akciju sabiedrība "Sadale tīkls"
Vien. reģ. Nr. 40003857687

Klientu serviss
Tāl. 8403
st@sadalestikls.lv
www.sadalestikls.lv

22.07.2019

Sagatavota informācija par pieslēguma ierīkošanu un izmaksām īpašumam Spodrības iela 4A, Dobeles nov.

Cienījamais klient!

Informējam, ka:

- Jūsu 19.07.2019 pieteikums elektrotīkla pieslēgumam /slodzes izmaiņām ir reģistrēts ar Nr. 117385197 un ir sagatavoti tehniskie noteikumi (skatīt 2.pielikumu).
- Aptuvenās kopējās pieslēguma ierīkošanas izmaksas (bez PVN) ir 0.00 EUR** (skatīt 1.pielikumu).
- Aicinām autorizēties klientu portālā www.e-st.lv, sadaļā *Sekot pieslēguma ierīkošanai* iepazīties ar pieslēguma ierīkošanas noteikumiem un **apstiprināt** pieslēguma procesa turpināšanu.**

Ja Jums nav iespējas nepieciešamās darbības veikt klientu portālā, aicinām Jūs **90 kalendāro dienu laikā informēt** par Jūsu izvēli turpināt pieslēguma ierīkošanu sūtot e-pastu uz st@sadalestikls.lv vai pa pastu.

Ja 90 kalendāro dienu laikā Jūs nebūsiat paziņojis par vēlmi turpināt pieslēguma ierīkošanu, uzskatīsim, ka pieslēguma ierīkošana Jums nav aktuāla.

Pielikumā:

- Informācija par aptuvenajām pieslēguma ierīkošanas izmaksām.
- Elektroietaišu ierīkošanas tehniskie noteikumi.

Ja Jums radušies papildu jautājumi, tos atbildēs Jūsu korporatīvo klientu apkalpošanas vadītājs Inese Ķikāne, tālr. nr. 63090212, mobilais 26408558, e-pasts Inese.Kikane@sadalestikls.lv.

Ar cieņu,
AS "Sadale tīkls"

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta

22.07.2019

1. pielikums

**Lietotāja aptuvenās pieslēguma ierīkošanas izmaksas ir EUR 0.00 (bez PVN), objektam
Spodribas iela 4A, Dobeles nov. (Pieteikuma Nr. 117385197),
atbilstoši noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem".**

Aptuvenās pieslēguma ierīkošanas izmaksas aprēķina kopsavilkuma tabula.

Nr.	Pieslēguma būvdarbu nosaukums faktiskajām izmaksām	Mērv., km.,gab.	Apjoms	Vienas vienības izmaksas, EUR	Kopējās iespējamās izmaksas, EUR
1.	-	gab.	0	0.00	0
2.	Kopējās aptuvenās pieslēguma faktiskās izmaksas			100% apmērā	0
3.	AS "Sadales tīkls" sedzamā faktisko izmaksu daļa				0
4.	Uz Lietotāju attiecināmā faktisko izmaksu daļa				0

Nr.	Pieslēguma ierīkošanas attiecināmo izmaksu nosaukums	Attiecināmās izmaksas par 1 ampēru, EUR	Pieprasītā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva, A	Kopējās iespējamās attiecināmās izmaksas, EUR
5.	Kopējās pieslēguma attiecināmās izmaksas			0
6.	Uz Lietotāju attiecināmā pieslēguma maksas daļa (faktiskās un attiecināmās izmaksas)			0
7.	Aptuvenās kopējās Lietotāja pieslēguma ierīkošanas izmaksas (faktiskās un attiecināmās izmaksas bez PVN)		100%	0.00

Piezīme: Aprēķins ir aptuvenš un var mainīties, jo tajā nav iekļauti neparedzētie izdevumi.

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes apstiprinātiem noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" izmaksu sadalījums pieslēguma maksai Lietotājam tiek noteikts pēc pieteiktā pieslēguma sprieguma un ievadaizsardzības aparāta strāvas lieluma:

- 0,4 kV tīklā līdz 100A Lietotājs maksā 50% / sistēmas operators 50%;
- 0,4 kV tīklā no 101A Lietotājs maksā 100%;
- 6-20 kV tīklā Lietotājs maksā 100%.

Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskie noteikumi

Nr. 117385197

Derīgi līdz 22.07.2021

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS.**1.1. Pieslēguma pieprasītājs:** SIA "Dobeles enerģija"

Tāl: 29269994

1.2. Pieslēdzamās elektroietaisies atrašanās vieta:

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 46010097307

Koordinātas – X: 0 Y: 0

1.3. Pieslēdzamā objekta raksturojums: Cits**1.4. Pieslēguma raksturojums:** Ražotāja slodzes palielinājums**1.5. Tehniskie rādītāji:**

Nr.	Pieslēdzamās elektroietaisies atrašanās adrese		Ģenerējošā iekārta			Pašpatēriņš			
			Uzstādītā jauda (kW)	Nominālā strāva (A)	Pieslēg-spiegums (V)	Vienlai-cīgā maksimālā slodze (kW)	Ievada aizsardzības aparāta nominālā strāva (A)	Spriegums (V)	Fāzu skaits
1	Spodrības iela 4A, Dobeles nov.	Esošie	0	0	0	140	0	10000	3
		Kopā nepieciešams	30	0	400	140	0	10000	3
		Atļauts	30	0	400	140	0	10000	3

2. NORĀDĪJUMI BŪVPROJEKTĒTĀJAM.**2.1. Barošanas avots:**

110 kV A/ST. Nr. 44 - Dobeles

10 kV Līnija F4

Kapacitātīvā zemesslēguma strāva: $I(c) = 40$ A**2.2. Pievienojuma vieta:**

Teritorijas kods: 535 - Dobeles ETR

Nr.	SP, FP		VS		TP		ZS	
1.			-	Abonenta	TP-1024	3340005219	-	

2.3. Vid. sprieguma elektroietaisies:**2.4. Transformatoru apakšstacijas:****2.5. 0,4 kV elektroietaisies:**

2.5.1. Saules elektrostaciju ar jaudu 30kW pieslēgt objekta iekšējos elektroapgādes tīklos, kas pieslēgti A/st.44 "Dobeles" F4, Sl.p.Nr.3340005219;

2.5.2. Izstrādātās elektroenerģijas uzskaiti un ievadaizsardzības automātslēdzi ierīko ražotājs, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

2.5.3. Elektroenerģijas sistēmā nodotās un no sistēmas saņemtās elektroenerģijas komercuzskaiti ierīko uz elektroietaišu piederības robežas, atbilstoši Tīkla kodeksa un standartu prasībām. Sistēmas operators par saviem līdzekļiem veic divu virzienu aktīvās un reaktīvās enerģijas skaitītāja ar slodzes profila reģistrāciju uzstādīšanu un AEUS pieslēguma ierīkošanu;

2.5.4. Elektroenerģijas publiskajā tīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektroenerģijas uzskaiti ieslēdz sistēmas operatora AEUS. Ražotājam piederošās distances nolasīšanas sistēmas iespējams izmantot tikai ar sistēmas operatora atļauju, ievērojot sistēmas operatora noteiktās prasības. Atbilstoši sistēmas operatora cenrādim, Ražotājs saņem kādu no AEUS pakalpojuma veidiem.

2.6. Piegādātāja un Lietotāja elektroietaišu piederības un apkalpes atbildība:

Elektroietaišu piederības un apkalpes robeža: uz Lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma spailēm pie vīdsprieguma jaudas slēdža SSO 110 kV apakšstacijā

Pieslēguma vieta: 110kV apakšstacijas 6-20kV kopnes

Par kontakta stāvokli atbild: Piegādātājs

2.7. Pārējās prasības:

2.7.1. Elektrostacijas ekspluatācija nedrīkst pasliktināt citu elektroenerģijas sistēmai pieslēgto lietotāju elektroapgādes kvalitāti;

2.7.2. Pieslēguma pieprasītājam jāizstrādā projekts elektroenerģijas sistēmas tīkla izmaiņām, ieskaitot aizsardzību un automātiku, elektrostacijas un elektroenerģijas sistēmas saskaņotas darbības nodrošināšanai;

2.7.3. Elektrostacijai jānodrošina invertora automātiska atslēgšana: starpfāžu īsslēguma, publiskajā tīklā nodotās

atļautās jaudas pārsniegšanas gadījumā vai zemesslēguma gadījumā tuvākajā ar elektrostaciju saistītajā tīkla posmā, kuru ietekmē elektrostacija;

2.7.4. Ražotājam jānodrošina dalīšanas automātikas uzstādīšana elektrostacijas atslēgšanai no elektroenerģijas sistēmas gadījumos, kad samazinās (palielinās) frekvence vai spriegums, kā arī sprieguma pārtraukuma gadījumos;

2.7.5. Prasības automātslēdzim elektrostacijas pieslēguma vietā (0.4kV pusē):

- □MSA (maksimālstrāvas aizsardzība pie starpfāzu īsslegumiem un virsstrāvām);
- □ISA (īsslēguma strāvas aizsardzība pie tuviem starpfāzu īsslegumiem);

2.7.6. Prasības invertora aizsardzības iestatījumiem:

- □SPAmax (sprieguma aizsardzība 1. pakāpe);
- □SPAmin (sprieguma aizsardzība 2.pakāpe);
- □f> (maksimālās frekvences aizsardzība);
- □f< (minimālās frekvences aizsardzība);
- □Uk (nesimetriskā sprieguma aizsardzība);
- □automātiskā sinhronizācija.

3. PAPILDUS INFORMĀCIJA.

Informējam, ka pieslēguma izbūve var tikt turpināta, ja esat objekta īpašnieks/tiesiskais valdītājs vai darbojaties objekta īpašnieka/tiesiskā valdītāja vārdā, pamatojoties uz pilnvaru.

3.1. Visi tehniskajos noteikumos minētie darbi pieprasītājam jāveic par saviem līdzekļiem;

3.2. Elektroenerģijas Ražotāja ražošanas modulim jābūt aprīkotam ar loģisku saskarni (ievades ports), lai aktīvo izejas jaudu pārtrauktu piecu sekunžu laikā no brīža, kad ievades portā saņemta instrukcija;

3.3. Elektroenerģijas kvalitātei jāatbilst standartam LVS EN 50160 "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi";

3.4. Uz elektroietaišu piederības robežas sprieguma raksturlielumiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, un elektrostacija nedrīkst pasliktināt elektrotīkla sprieguma parametrus;

3.5. Ražotājam par saviem līdzekļiem jāveic elektrostacijas pieslēguma sadales sistēmai projektēšana, saskaņā ar AS "Sadales tīkls" izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, ievērojot spēkā esošo LR normatīvo aktu, noteikumu un standartu prasības;

3.6. Pirms AS "Sadales tīkls" sagatavo Aktu par elektrostacijas atzīšanu par derīgu paralēlam darbam ar sistēmu un izsniedz Atļauju elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai, Ražotājam jāveic Elektrostacijas un AS "Sadales tīkls" elektroietaišu kopējās darbības pārbaudi, kas ilgst vismaz 72 stundas. Lai saņemtu atļauju Elektrostacijas un AS "Sadales tīkls" sistēmas kopējās pārbaudes veikšanai, Ražotājam jāiesniedz visa nepieciešamā dokumentācija, kas noteikta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2012.gada 22.februāra lēmumu Nr.1/6 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem";

3.7. Ražotājam jāorganizē elektrostacijas un AS "Sadales tīkls" elektroietaišu kopējās darbības pārbaude, kas ilgst vismaz 72 stundas, un kuras laikā tiek veiktas elektrostacijas ģenerējošās iekārtas pārbaude un saražotās elektroenerģijas kvalitātes parametru mērījumi atbilstībai standartam LVS EN 50160. Darbu izmaksas sedz Ražotājs.

4. Ierobežojumi:

4.1. Šie tehniskie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz tehniski ekonomiskiem aprēķiniem atbilstoši AS "Sadales tīkls" tehniskajai politikai un citiem normatīviem aktiem. Izstrādātie tehniskie noteikumi negarantē elektroenerģijas Ražotājam iegūt tiesības elektrostacijā saražotās elektroenerģijas pārdošanai valsts obligātā iepirkuma ietvaros;

4.2. Gadījumā ja no projektējamās pieslēguma vietas uz apakšstaciju tiks atslēgta (bojājumu vai citu iemeslu dēļ) maģistrālā VS līnija, tad saražotās jaudas nodošana tīklā tiks pārtraukta;

4.3. Gadījumā, ja pieteikumā un uzstādāmās elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskajos rādītājos uzrādītā jauda pārsniedz LV EM izsniegtajā atļaujā norādīto jaudu, līdz elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai ražotājam no LV EM jāsaņem jauna atļauja, kurā norādītā jauda nav mazāka par uzstādāmās elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskajos rādītājos uzrādīto jaudu, vai arī jāizvēlas uzstādīt elektroenerģijas ražošanas iekārtas kuru jauda nav lielāka par EM atļaujā minēto. Pretējā gadījumā elektroenerģijas ražošanas iekārta netiks pieslēgta AS "Sadales tīkls" elektrotīklam.

* Lietotie iespējamie saīsinājumi:

ZS - līdz 1kV elektrotīkls;

EPL – elektropārvades līnija;

GVL, GL – gaisvadu līnija;

KL – kabelīlīnija;

SP, FP – sadales (fīdera) punkts;
TA, TP – transformatora apakšstacija (punkts);
VS - 6-20kV elektrotīkls;
A/ST. - 110/6-20kV barošanas apakšstacija;
KP – komutācijas punkts;
PKL – piekarkabeļa līnija;
ZMP – zemsprieguma mājas pievads.

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta

